



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
НП «Альянс пожарной
безопасности»

В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,
г. Санкт-Петербург, 195220

13 СЕН 2012 № 19. 2-4-3737

На № 08/08/12 от 08.08.2012

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), в части определения интервала времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону, рассмотрено.

При выполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности дополнительное проведение каких-либо расчетных обоснований не требуется.

Одновременно сообщается, что для определения указанных временных параметров на добровольной основе может быть использован ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

С.П. Воронов